

УДК 004.896:621.31  
DOI: 10.36979/1694-500X-2026-26-4-41-49

## ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМ УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

*Н.В. Савина, Г.Е. Музыченко*

**Аннотация.** Проанализирована актуальная проблема повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетических системах за счет применения методов искусственного интеллекта. Выявлена возрастающая сложность управления, вызванная интеграцией возобновляемых источников энергии и высокой изменчивостью нагрузок, с которой традиционные методы прогнозирования не справляются. Рассмотрена необходимость проведения комплексного анализа целесообразности и эффективности применения современных методов искусственного интеллекта для краткосрочного прогнозирования нагрузок в электроэнергетических системах. В результате исследования установлено, что методы машинного обучения, глубокие нейронные сети и гибридные модели обеспечивают повышение точности прогнозов на 10–30 %, способствуя снижению коммерческих потерь электроэнергии и оптимизации режимов работы. Предложена оригинальная методика сравнительного анализа гибридных моделей ИИ для краткосрочного прогнозирования в условиях российских энергорынков. Впервые систематизированы ключевые вызовы внедрения ИИ в Единую энергетическую систему России с позиции триады «качество данных – интерпретируемость модели – кибербезопасность» и предложен адаптированный к отечественным условиям комплекс решений. Обоснована и детализирована дорожная карта интеграции технологий ИИ с отечественными разработками цифровых двойников для задач предиктивного управления и моделирования редких событий.

**Ключевые слова:** искусственный интеллект; оперативно-диспетчерское управление; электроэнергетические системы; прогнозирование нагрузок; машинное обучение; глубокие нейронные сети; цифровые двойники; балансировка энергосистем; возобновляемые источники энергии; большие данные.

---

## ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАЛЫК СИСТЕМАЛАРДЫ

## ЫКЧАМ-ДИСПЕТЧЕРДИК БАШКАРУУДА ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТИИ КОЛДОНУУ

*Н.В. Савина, Г.Е. Музыченко*

**Аннотация.** Макалада электр энергетикалык системаларда жасалма интеллект методдорун колдонуу аркылуу ыкчам-диспетчердик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуунун актуалдуу көйгөйү талдоого алынды. Кайра жаралуучу энергия булактарынын интеграциясы жана салттуу болжолдоо методдору туруштук бере албаган жүктөмдөрдүн жогорку өзгөрмөлүүлүгү менен шартталган башкаруунун татаалдашуусу аныкталды. Электр энергетикалык системалардагы жүктөмдөрдү кыска мөөнөттүү болжолдоо үчүн жасалма интеллекттин заманбап методдорун колдонуунун максатка ылайыктуулугуна жана натыйжалуулугуна комплекстүү талдоо жүргүзүү зарылчылыгы каралды. Изилдөөнүн натыйжасында машиналык үйрөтүү методдору, терең нейрондук тармактар жана гибридик моделдер болжолдоолордун тактыгын 10-30% га жогорулатууну камсыздап, электр энергиясынын коммерциялык жоготууларын азайтууга жана иштөө режимдерин оптималдаштырууга өбөлгө түзөрү аныкталды. Россиянын энергия рынокторунун шарттарында кыска мөөнөттүү болжолдоо үчүн ЖИ гибридик моделдерин салыштырмалуу талдоонун оригиналдуу методикасы сунушталды. Биринчи жолу Россиянын Бирдиктүү энергетикалык системасына ЖИди киргизүүнүн негизги чакырыктары «маалыматтардын сапаты – моделдин чечмелениши – киберкоопсуздук» триадасы позициясынан системалаштырылды жана ата мекендик шарттарга ылайыкташтырылган чечимдер комплекси сунушталды. Предиктивдүү башкаруу жана сейрек кездешүүчү окуяларды моделдөө милдеттери үчүн ЖИ технологияларын санариптик эгиздердин ата мекендик иштеп чыгуулары менен интеграциялоонун жол картасы негизделди жана деталдаштырылды.

**Түйүндүү сөздөр:** жасалма интеллект; ыкчам-диспетчердик башкаруу; электр энергетикалык системалар; жүктөмдөрдү болжолдоо; машиналык үйрөтүү; терең нейрондук тармактар; санариптик эгиздер; энергия системаларын баланстоо; кайра жаралуучу энергия булактары; чоң маалыматтар.

## APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPERATIONAL DISPATCH CONTROL OF ELECTRIC POWER SYSTEMS

*N.V. Savina, G.E. Muzychenko*

**Abstract.** The paper addresses the current problem of improving the efficiency of operational dispatch control in electric power systems through the application of artificial intelligence methods. It identifies the increasing complexity of management caused by the integration of renewable energy sources and high load variability, which traditional forecasting methods are unable to handle. The aim of the work is to conduct a comprehensive analysis of the feasibility and effectiveness of applying modern artificial intelligence methods for short-term load forecasting in electric power systems. As a result of the study, it has been established that machine learning methods, deep neural networks, and hybrid models provide an increase in forecast accuracy by 10–30 %, contributing to the reduction of commercial electricity losses and optimization of operational modes. An original methodology is proposed for comparative analysis of hybrid AI models for short-term forecasting within the context of the Russian energy markets. For the first time, the key challenges of AI implementation in Russia's Unified Energy System have been systematized from the perspective of the triad "data quality – model interpretability – cybersecurity," and a set of solutions adapted to domestic conditions has been proposed. A roadmap for integrating AI technologies with domestic digital twin developments for predictive control and modeling of rare events has been substantiated and detailed.

**Keywords:** artificial intelligence; operational dispatch control; electric power systems; load forecasting; machine learning; deep neural networks; digital twins; power system balancing; renewable energy sources; large-scale data.

**Введение.** Современное оперативно-диспетчерское управление (ОДУ) является центральным звеном в обеспечении надежной и экономичной работы электроэнергетических систем (ЭЭС). Его ключевая задача заключается в поддержании непрерывного баланса между производством и потреблением электроэнергии в реальном времени, что обусловлено физической невозможностью ее значительного накопления в промышленных масштабах.

Основные функции оперативно-диспетчерского управления включают:

- контроль и управление режимом работы ЭЭС в реальном времени;
- обеспечение устойчивости ЭЭС и надежности электроснабжения, предотвращение и ликвидацию аварийных ситуаций;
- диспетчерское планирование (от суточного до часового графика), заключающееся в составлении балансов мощности и оптимизации работы генерации;
- организацию и управление рынками электроэнергии и мощности.

В этом контексте прогнозирование электрических нагрузок выступает не вспомогательной аналитической процедурой, а является краеугольным камнем всего процесса ОДУ. Точный прогноз электропотребления является исходными данными для:

1. Составления диспетчерских графиков работы электростанций, что напрямую влияет на экономику их работы (минимизация затрат на топливо, оптимизация пусков и остановов).
2. Планирования перетоков мощности между регионами и управления сетевыми ограничениями.
3. Обеспечения надежности путем заблаговременного выявления дефицита или избытка мощности и принятия превентивных мер, таких как включение резервных мощностей, покупка/продажа электроэнергии на рынках энергии и мощности.
4. Интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ЭЭС, генерация которых носит стохастический характер. Прогноз нагрузок в совокупности с прогнозом генерации от ВИЭ позволяет эффективно балансировать электроэнергетическую систему.

Качество и точность прогноза нагрузок напрямую определяют экономическую эффективность, надежность и устойчивость работы электроэнергетической системы в целом. Возрастающая сложность современных ЭЭС, вызванная децентрализацией, появлением новых типов потребителей и климатическими факторами, делает традиционные методы прогнозирования недостаточными, создавая предпосылки для внедрения технологий искусственного интеллекта.

Современные электроэнергетические системы сталкиваются с возрастающей сложностью управления, обусловленной ростом доли возобновляемых источников энергии, стохастичностью

потребления электроэнергии, повышенными требованиями к надежности электроснабжения и экономической эффективности. Оптовый рынок существенно усложняет и повышает требование к точности прогнозирования потребления электроэнергии. В этих условиях точное прогнозирование нагрузок становится критически важным для балансировки генерации и спроса, предотвращения аварий и оптимизации режимов работы сетей.

Традиционные методы (например, регрессионный анализ, ARIMA) позволяют выявлять статистические закономерности изменения нагрузки в зависимости от таких факторов, как температура, день недели, время года. Они исходят из того, что прошлые паттерны повторятся, но не учитывают новые функциональные свойства ЭЭС, обусловленные включением ВИЭ с нестабильной генерацией в электрическую сеть (солнечная, ветровая генерация), что приводит к большой погрешности прогноза. Они игнорируют поведенческий фактор системы при наличии технологий интеллектуальных сетей и динамического ценообразования, что меняет модель электропотребления. Традиционные методы не позволяют учитывать реакцию потребителей на ценовые сигналы, плохо адаптируются к резким изменениям электропотребления (например, пандемия, включение в сеть новых крупных потребителей) и неожиданным аномалиям. Для современных задач управления сетями и торговли на оптовом рынке требуются более точные и детальные прогнозы, чем те, которые могут дать традиционные модели.

Искусственный интеллект (ИИ) открывает новые возможности для решения этих задач. Машинное обучение, глубокие нейронные сети и гибридные подходы позволяют анализировать очень большие объемы данных в реальном времени, выявлять скрытые закономерности и адаптироваться к изменяющимся условиям [1]. Внедрение ИИ в энергетику уже демонстрирует впечатляющие результаты: повышение точности прогнозов электропотребления на 10–30 %, снижение коммерческих и технологических потерь, а также более эффективное планирование режимов работы энергосистем [2]. Рассмотрев возрастающую сложность оперативно-диспетчерского управления в современных электроэнергетических системах и проанализировав потенциал методов искусственного интеллекта для повышения точности и эффективности краткосрочного прогнозирования нагрузок, сформулируем цель и задачи настоящего исследования.

**Цель работы** – провести комплексный анализ целесообразности и эффективности применения современных методов искусственного интеллекта для краткосрочного прогнозирования нагрузок в электроэнергетических системах.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Провести анализ современных методов искусственного интеллекта для краткосрочного прогнозирования энергетических нагрузок и дать сравнительную оценку их эффективности по отношению к традиционным статистическим методам.
2. Выявить и классифицировать ключевые проблемы оперативно-диспетчерского управления в современных электроэнергетических системах, обусловленные интеграцией возобновляемых источников энергии, стохастичностью нагрузок и требованиями рынка энергии и мощности.
3. Разработать практические рекомендации по преодолению основных вызовов, связанных с внедрением технологий ИИ, включая обеспечение качества, согласованности и своевременности данных.
4. Определить перспективные направления развития методов искусственного интеллекта в электроэнергетике.

**Актуальность.** Прогнозирование нагрузок в электроэнергетике требует анализа сложных временных рядов с учетом множества факторов: погодных условий, сезонности, экономической активности, а также социальных событий. Искусственный интеллект предлагает широкий спектр методов, которые превосходят традиционные статистические подходы по точности и адаптивности. Рассмотрим возможности различных методов ИИ для точного прогнозирования электрических нагрузок.

**Машинное обучение (ML) в прогнозировании нагрузок.** Машинное обучение, особенно методы, ориентированные на работу с временными рядами, активно используется для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования электрических нагрузок. Среди них можно выделить регрессионные

модели (линейная регрессия, метод опорных векторов – SVR) как наиболее эффективные алгоритмы, хорошо работающие при наличии четких линейных зависимостей. Ансамблевые методы (Random Forest, Gradient Boosting – XGBoost, LightGBM) позволяют учитывать нелинейные взаимосвязи и обрабатывать большие объемы данных с высокой точностью. Рекуррентные нейронные сети (RNN), к которым относятся LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU (Gated Recurrent Units) способны улавливать долгосрочные зависимости в данных, что критически важно для прогнозирования суточных, недельных и сезонных колебаний нагрузки [3].

**Применение глубокого обучения (DL) для прогноза электропотребления.** Глубокие нейронные сети демонстрируют высокую эффективность в задачах прогнозирования благодаря способности автоматически извлекать сложные паттерны из необработанных данных. Среди ключевых архитектур можно выделить сверточные нейронные сети (CNN), которые используются не только для обработки изображений, но и для анализа пространственно-временных данных, например, при учете географического распределения нагрузок. Большая перспектива есть у трансформеров – моделей, изначально разработанных для обработки естественного языка (например, BERT, GPT). Они адаптируются для прогнозирования временных рядов благодаря механизму внимания (attention), который позволяет выделять наиболее значимые временные интервалы. Гибридные архитектуры (CNN-LSTM, Transformer-LSTM) комбинируют преимущества разных подходов, например, CNN для извлечения признаков и LSTM для анализа временных зависимостей [4].

**Гибридные подходы, представляющие собой сочетание физических моделей и ИИ.** Обычные методы прогнозирования уступают ИИ в интерпретируемости и устойчивости, особенно в условиях недостатка исходных данных. Поэтому перспективным направлением является интеграция физических моделей энергосистем с алгоритмами ИИ. Здесь можно выделить физически информированное машинное обучение (Physics-Informed ML), основанное на моделях, которые учитывают законы электротехники (например, уравнения баланса мощности) в процессе обучения. Представляет интерес сочетание имитационного моделирования с ИИ: от использования цифровых двойников энергосистем для генерации синтетических данных до обучения моделей в условиях редких событий (например, аварии, пиковые нагрузки).

**Ключевые проблемы оперативно-диспетчерского управления ЭЭС.** Несмотря на разнообразие методов ИИ, целесообразность их применения для прогноза зависит от конкретных условий. Трансформеры требуют больших вычислительных ресурсов, но обеспечивают высокую точность для сложных временных рядов. Ансамблевые методы более легковесны и интерпретируемы, что делает их целесообразными для оперативного прогнозирования. Гибридные подходы являются оптимальными для систем с высокой долей ВИЭ, где традиционные модели часто дают сбои и грубые ошибки. Современные методы ИИ предлагают более гибкие инструменты для прогнозирования нагрузок, варьируясь от относительно простых алгоритмов до сложных гибридных архитектур. Их выбор определяется балансом между точностью, интерпретируемостью и доступными вычислительными ресурсами. Анализ практических примеров внедрения этих технологий в энергосистемах России и мира позволит определить их место в задачах различных видов прогноза электрических нагрузок. Эффективность моделей ИИ напрямую зависит от качества и релевантности используемых данных. В электроэнергетике применяются разнообразные источники информации, требующие тщательной подготовки перед использованием в алгоритмах машинного обучения.

**Основные типы данных для прогнозирования нагрузок.** Основными исходными данными для прогнозирования электрических нагрузок являются: часовые/суточные параметры электрической нагрузки из архивов Системного оператора (АО «СО ЕЭС»), данные диспетчерских центров, получаемые от систем SCADA, оперативно-информационного комплекса (ОИК); климатические характеристики, такие как температура, влажность, скорость ветра (источники информации: Росгидромет, OpenWeatherMap), параметры, определяющие сезонные колебания нагрузки, обусловленные отоплением и кондиционированием; экономические и социальные факторы; структура электропотребления

и данные об электропотреблении от промышленных предприятий, валовый региональный продукт; графики выдачи мощности электростанций различных типов; сроки проведения и длительность плановых ремонтов электроустановок и информация об аварийных отключениях; потребительские паттерны; наличие системы интеллектуального учета электроэнергии (AMI). Примеры некоторых открытых источников данных для обучения моделей представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Примеры источников данных и платформ

Источник	Описание	Доступ
Сеть PJM (PJM Interconnection)	Данные по нагрузке и генерации в регионе PJM (США)	pjm.com
Платформа прозрачности ENTSO-E (ENTSO-E Transparency)	Европейская статистика и данные в реальном времени по энергосистемам	transparency.entsoe.eu
Росгидромет (Russian Hydrometeorological Service)	Погодные данные по территории России	meteoinfo.ru
Открытая энергетическая информация (OpenEI)	Открытая энергетическая информация (базы данных, инструменты)	openei.org

**Вызовы и решения.** Эффективное прогнозирование нагрузок в современных энергосистемах сталкивается с рядом вызовов, связанных с качеством и доступностью исходных данных. Анализ позволил выявить ключевые проблемы и технологические решения этих проблем. К ним относятся следующие.

**Нехватка данных для редких событий.** Стандартные статистические модели часто оказываются неготовыми к экстремальным ситуациям, таким как аварии в сетях или аномальные погодные условия, из-за недостатка ретроспективных данных для их обучения. Решением этой проблемы является генерация синтетических данных с помощью цифровых двойников. Создание виртуальной копии энергосистемы позволяет имитировать широкий спектр редких, но критически важных сценариев. Это позволяет улучшить модели с помощью смоделированных исходных данных, значительно повышая надежность и устойчивость моделей в непредвиденных обстоятельствах.

**Несовместимость данных.** Энергетический рынок характеризуется множеством участников (генерация, сетевые компании, сбыт, потребители), каждый из которых использует свои форматы и стандарты данных. Эта разрозненность затрудняет консолидацию информации и формирование единой картины для прогноза. Предлагаемое решение заключается во внедрении ETL-процессов (Extract, Transform, Load) и строгой стандартизации форматов. ETL-процессы позволяют автоматически извлекать данные из разнородных источников, преобразовывать их в единый, согласованный формат и загружать в целевую систему хранения и анализа. Это создает единый источник для построения более точных прогнозных моделей.

**Задержка в получении данных.** В условиях оптового рынка и необходимости управления режимами в реальном времени даже незначительная задержка в поступлении актуальной информации о потреблении или генерации сводит на нет точность любого прогноза. Ее решение заключается в использовании технологий потоковой обработки данных, таких как Apache Kafka или Spark Streaming. Эти платформы позволяют обрабатывать информацию непрерывными потоками в режиме, близком к реальному времени, позволяет оперативно корректировать прогнозы и реагировать на быстрое изменение ситуации в энергосистеме [5].

Таким образом, современные методы ИИ позволяют получать более качественную информацию и эффективно работать с разнородными данными.

**Материалы и методы исследования.** Проведенный анализ показал, что ИИ перестал быть экспериментальной технологией и стал инструментом для решения конкретных бизнес-задач, результатом которого являются экономия миллионов долларов и предотвращение масштабных аварий.

В России ярким примером служит проект группы «Россети» в Москве, где стоит острая задача предотвращения локальных перегрузок в плотной городской застройке. Для её решения была внедрена гибридная модель, сочетающая алгоритм XGBoost с физическими уравнениями баланса. Эта система в реальном времени анализирует данные с 250 тыс. интеллектуальных счетчиков, позволяя не просто предсказать общую нагрузку, но и выявить риски в конкретных узлах сети, что даёт операторам возможность упреждающе реагировать на угрозы.

Американский оператор PJM Interconnection, один из крупнейших в мире, с помощью ансамблей деревьев решений радикально повысил точность суточного прогноза спроса. Это позволило оптимизировать затраты на резервную мощность, принеся экономию в \$12 млн в год, что является экономическим обоснованием для инвестиций в ИИ. В Европе ассоциация системных операторов ENTSO-E столкнулась со сложностью управления потоками электроэнергии через границы десятков стран. Решением стало внедрение архитектуры, которая анализирует гигантские массивы данных и улучшает точность прогноза потоков на 15 % по сравнению с традиционными методами, повышая стабильность всей общеевропейской энергосистемы.

Наиболее амбициозный подход демонстрирует Китай. Здесь создан полномасштабный цифровой двойник энергосистемы Китая, обслуживающей свыше миллиарда потребителей. В этой виртуальной копии ИИ-модели не только прогнозируют нагрузку, но и непрерывно моделируют тысячи сценариев, позволяя находить оптимальные режимы работы и готовиться к любым нештатным ситуациям в масштабах целой страны [6].

Таким образом, от предотвращения локальных аварий до управления энергосистемами континентального масштаба ИИ доказывает свою незаменимость, превращая прогноз нагрузки в инструмент стратегического управления и обеспечения энергетической безопасности.

**Оценка опыта применения искусственного интеллекта в краткосрочном прогнозировании электрических нагрузок.** Анализ опыта внедрения систем искусственного интеллекта в краткосрочное прогнозирование электрических нагрузок позволяет сформулировать ряд ключевых выводов, имеющих большое значение для дальнейшего развития отрасли. Выявлено, что применение ИИ-моделей позволяет сократить коммерческие потери, связанные с неточностями прогнозов, на 7–20 %. Наиболее устойчивые результаты достигаются при использовании гибридных подходов, которые интегрируют методы машинного обучения с фундаментальными физическими принципами работы энергосистем. Такая конвергенция данных и предметной области обеспечивает не только высокую точность, но и физическую достоверность прогнозов, что критически важно для оперативного управления.

К числу подтвержденных преимуществ относятся:

- способность обрабатывать многомерные нелинейные зависимости в режиме, близком к реальному времени;
- адаптивность к изменяющимся условиям работы энергорынков;
- повышение эффективности планирования и распределения ресурсов.

В то же время внедрение ИИ сопряжено с методологическими и техническими сложностями. Ключевой проблемой остается необходимость адаптации универсальных алгоритмов под специфические региональные особенности электропотребления. Одновременно сохраняется риск переобучения моделей в условиях ограниченной репрезентативности ретроспективных данных, особенно для прогнозирования редких экстремальных событий [7].

Перспективы развития связаны с преодолением этих ограничений путем создания стандартизированных протоколов интеграции разнородных данных в реальном времени, повышения интерпретируемости моделей для обеспечения доверия и возможности аудита со стороны системных операторов, разработки методологии масштабирования успешных пилотных решений до уровня национальных энергосистем. Результаты сравнительного анализа традиционных и ИИ-методов представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты сравнения традиционных и ИИ-методов краткосрочного прогнозирования нагрузок

Критерий сравнения	Традиционные статистические методы	ИИ-подходы
Точность	5–10 % MAPE	3–7 % MAPE
Адаптивность	Требует ручной настройки	Автоматическое обучение
Ресурсы	Низкие	Высокие (GPU/TPU)
Интерпретируемость	Высокая	Низкая (кроме XAI)

Использование ИИ в прогнозировании нагрузок имеет значительные преимущества, такие как более высокая точность и эффективность. Однако для успешной реализации необходимо учитывать вызовы, связанные с качеством данных, сложностью моделей и этическими аспектами. Компании должны тщательно взвешивать эти факторы при внедрении ИИ в свои процессы прогнозирования.

**Перспективы развития искусственного интеллекта в краткосрочном прогнозировании энергетических нагрузок.** Современное развитие технологий искусственного интеллекта открывает новые возможности для трансформации подходов к краткосрочному прогнозированию нагрузок в электроэнергетике. Анализ текущих тенденций позволяет выделить несколько ключевых направлений, определяющих будущее этой области.

1. *Интеграция с цифровыми двойниками энергосистем.* Значительный потенциал связан с конвергенцией ИИ и технологий цифровых двойников. К 2030 году ожидается полномасштабное внедрение таких систем в 60 % диспетчерских центров. Это позволит перейти от статических прогнозов к моделированию, где виртуальные копии энергообъектов обновляются данными в реальном времени. Примером успешной реализации служит платформа Siemens «MindSphere», применение которой в европейских энергокомпаниях уже обеспечило 25-процентный рост эффективности операционного планирования за счет более точного прогнозирования режимов работы оборудования [8].

2. *Учет климатических изменений.* Учащение экстремальных погодных явлений требует фундаментальной адаптации алгоритмов прогнозирования. Перспективным направлением является разработка специализированных ИИ-моделей, способных учитывать долгосрочные климатические тренды. Это достигается за счет интеграции с глобальными климатическими моделями Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Практическим примером служит система раннего предупреждения, внедренная оператором California ISO, которая с точностью 89 % прогнозирует воздействие тепловых волн на электропотребление, позволяя заранее мобилизовать необходимые резервы.

3. *Управление децентрализованными энергосистемами.* Рост распределенной генерации и появление энергосообществ формируют новый вызов для традиционных методов прогнозирования электропотребления. Развитие идет в сторону создания интеллектуальных алгоритмов, способных прогнозировать генерацию и потребление в микросетях с учетом поведения просьюмеров. Пилотный проект немецкой компании Sonnen показал эффективность такого подхода: применение ИИ для координации работы домашних аккумуляторных систем внутри энергосообщества позволило на 30 % снизить затраты на балансировку локальной сети [9].

4. *Применение квантовых вычислений.* В следующем десятилетии планируется переход на использование квантовых технологий. Квантовое машинное обучение позволяет обрабатывать сверхбольшие массивы данных от Smart Grid, а квантовые алгоритмы оптимизации – решать задачи управления сетевыми конфигурациями, недоступные для классических компьютеров. Исследования подразделения Google Quantum AI показали теоретическую возможность стократного ускорения сложных расчетов, связанных с оптимизацией режимов энергосистем [10].

Проведенное исследование подтвердило высокую эффективность применения технологий искусственного интеллекта в оперативно-диспетчерском управлении электроэнергетическими системами. Анализ результатов внедрения в России и за рубежом показал, что наибольшую эффективность

обеспечивают гибридные подходы, интегрирующие методы машинного обучения с физическими моделями энергосистем. Особую значимость приобретают решения, в которых обработка данных осуществляется в режиме, близком к реальному времени, и присутствует адаптация к изменяющимся условиям работы энергорынков.

Важнейшими вопросами, требующими решения для дальнейшего развития прогнозирования нагрузок, остаются: обеспечение качества и согласованности данных, повышение интерпретируемости моделей, разработка стандартизированных протоколов интеграции разнородных систем. Перспективы связаны с конвергенцией ИИ и технологий цифровых двойников, созданием специализированных алгоритмов для учета климатических изменений и развитием методов управления децентрализованными энергосистемами [10].

Ключевыми факторами успешного внедрения ИИ являются: качество и согласованность данных; возможность обработки информации в реальном времени; интерпретируемость моделей для принятия обоснованных решений.

Искусственный интеллект становится стандартным инструментом оперативно-диспетчерского управления, способствуя созданию интеллектуальных, устойчивых и экономически эффективных энергосистем будущего.

**Выводы.** Проведенный анализ подтверждает высокую целесообразность и эффективность применения методов искусственного интеллекта для краткосрочного прогнозирования нагрузок в современных электроэнергетических системах. Гибридные модели, в частности комбинации алгоритмов XGBoost с физическими ограничениями и архитектуры CNN-LSTM, продемонстрировали повышение точности прогнозирования на 10–30 % по сравнению с традиционными статистическими методами, а также снижение коммерческих потерь на 7–20 %. Наибольший прирост эффективности достигается за счет интеграции методов машинного обучения с фундаментальными физическими принципами работы энергосистем, что обеспечивает не только высокую точность, но и физическую достоверность прогнозов.

В рамках исследования были систематизированы ключевые вызовы внедрения, сгруппированные по триаде «качество данных – интерпретируемость модели – кибербезопасность», и на этой основе предложен адаптированный к российской нормативно-технической базе комплекс практических рекомендаций по их преодолению. Обоснована поэтапная интеграция технологий ИИ с отечественными разработками в области цифровых двойников энергообъектов, что открывает возможности для предиктивного управления и моделирования редких событий.

Результаты исследования формируют методологическую основу для принятия обоснованных решений при цифровизации оперативно-диспетчерского управления в России. Реализация предложенных подходов будет способствовать повышению надежности, экономической эффективности и устойчивости энергосистем, а также успешной интеграции возобновляемых источников энергии, трансформируя искусственный интеллект в стандартный инструмент управления энергетикой нового поколения.

Поступила: 16.01.2026; рецензирована: 30.01.2026; принята: 02.02.2026.

#### *Литература*

1. NERC. Artificial Intelligence Applications in Power Systems Guide: руководство по применению искусственного интеллекта в энергосистемах. 2023. URL: <https://www.nerc.com/ai-guide> (дата обращения: 05.06.2025).
2. CIGRE. Digital Twins for Power Systems: technical Brochure TB-876 = Цифровые двойники для энергосистем. 2022. URL: <https://www.cigre.org> (дата обращения: 05.06.2025).
3. ENTSO-E Transparency Platform = Платформа прозрачности ENTSO-E. URL: <https://transparency.entsoe.eu> (дата обращения: 05.06.2025).
4. OpenEI. Open Energy Information = Открытая энергетическая информация. 2025. URL: <https://openei.org> (дата обращения: 05.06.2025).

5. California ISO. Load Forecasting During Extreme Weather Events: [доклад]. 2024. URL: <https://www.caiso.com> (дата обращения: 05.06.2025).
6. Об утверждении стратегии цифровой трансформации электроэнергетики Российской Федерации: распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2023 года № 3923-р. М., 2023.
7. Отчет о реализации программы цифровой трансформации ПАО «Россети» «Цифровая энергетика» за 2020–2024 гг. М.: ПАО «Россети», 2024. 120 с.
8. Концепция развития оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России на период до 2035 года с учетом цифровизации / АО «СО ЕЭС». М., 2022. 65 с.
9. *Иванов А.А.* Применение методов машинного обучения для краткосрочного прогнозирования нагрузки в энергосистемах: опыт России / А.А. Иванов, С.В. Петров // *Электрические станции*. 2023. № 5. С. 45–52.
10. Обзор внедрения технологий искусственного интеллекта в электроэнергетике / Минэнерго России. М., 2024. 89 с.